



施工FAQ

コフレル

# FAQ インデックス

---

Q：キャビネット本体の側面、小口は何色ですか。

Q：カウンターの耐荷重は何 kg ですか。

Q：カウンターの厚み・奥行寸法が知りたい。

Q：カウンターの小口化粧はされていますか。

Q：カウンターを現場カットできますか。

Q：紙巻器の位置を現場で変更することは可能ですか。

Q：手すりの位置を現場で変更することは可能ですか。

Q：手すりと紙巻器の下穴はあらかじめ開いているでしょうか。

Q：排水管の外径サイズを知りたい。

Q：給水と排水の位置が施工条件とは逆の位置に立ち上がっていました。  
設置可能でしょうか。

Q：色を間違えて手配してしまったので必要部材を教えてください。

**Q**：キャビネット本体の側面、小口は何色ですか。

**A**：商品特徴P. 18の収納キャビネットの網かけ部がキャビネット色になっています。他はホワイトです。

**Q**：カウンターの耐荷重は何kgですか。

**A**：60kgです。

**Q**：カウンターの厚み・奥行寸法が知りたい。

**A**：厚み：21.6mm・奥行：110mmです。

**Q**：カウンターの小口化粧はされていますか。

**A**：背面（壁付け面）のみ化粧がされていません。他の3方向は化粧がされています。

**Q**：カウンターを現場カットできますか。

**A**：現場カット可能です。手洗器と逆側をカットしてください。

ただし、カットした後はコーキングをしっかりと打ってください。水が入りカウンターが膨れるおそれがあります。

なお、カウンター裏面には紙巻器やブラケットの下穴があるため、紙巻器をずらして付ける場合、下穴が残ります。

**Q**：紙巻器の位置を現場で変更することは可能ですか。

**A**：カウンター裏面の下穴を無視していただければ対応可能です。ただし、紙巻器がカウンターの中心にくる場合、専用ブラケット（品番：#A-7886-YR）を追加で1点手配してください。

**Q**：手すりの位置を現場で変更することは可能ですか。

**A**：可能です。（詳細は商品特徴P. 20、施工説明書を参照ください。）

**Q**：手すりとは紙巻器の下穴はあらかじめ開いているのでしょうか。

**A**：手すりの下穴は開いていません。紙巻器は下穴が開いています。（詳細は施工説明書を参照ください。）

**Q**：排水管の外径サイズを知りたい。

**A**：外径φ 25.4 mmです。

**Q**：給水と排水の位置が施工条件とは逆の位置に立ち上がっていました。設置可能でしょうか。

**A**：設置できません。給水ホースが届かないまたは、給水ホースが届く場合でも、給水ホースの座屈や底板との干渉、給水接続部に負荷がかかり漏水するなど不具合の原因になります。施工条件外のため、現場責任での対応となります。

**Q** : 色を間違えて手配してしまったので必要部材を教えてください。

**A** : 以下の品番を手配してください。

■**ワイドタイプ**

・キャビネットタイプの場合

左右扉を交換してください。(計2品番)

【品番】左扉：#401-0010WL/色

右扉：#401-0010WR/色

・カウンタータイプの場合(計3品番)

上記、扉とカウンターを交換してください。

【品番】カウンター：#45-1172(1092)/色

・手すりカウンタータイプの場合(計4品番)

上記、扉・カウンターと手すりを交換してください。

【品番】手すり棒：46-1014/色

■**スリムタイプ**

・キャビネットタイプの場合

扉を交換してください。

【品番】壁付タイプ：#401-0010S/色

埋込タイプ：#401-0010V/色

・カウンタータイプの場合(計2品番)

上記、扉とカウンターを交換してください。

【品番】1200サイズカウンター：#45-1172(900)/色

1500サイズカウンター：#45-1172(1200)/色

・手すりカウンタータイプの場合(計3品番)

上記、扉・カウンターと手すりを交換してください。

【品番】手すり棒：46-1014/色